

项目名称：宿州市第二批乡镇专职消防力量建设装备器材采购和接触警终端建设项目（二包）

项目编号： EP-SZCG2024

# 公 开 招 标 文 件

（电子标）

采 购 人：宿州市应急管理局（盖章）  
代理机构：安徽铭锐项目管理有限公司（盖章）  
监督部门：宿州市财政局

2024 年 8 月

## 监督部门和交易平台

### 一、本项目监督部门：宿州市财政局

地址： 宿州市淮河中路 556 号

监督电话： 0557-3905932

### 二、本项目交易平台所在地： 宿州市 公共资源交易中心

地址： 宿州市埇桥区埇上路 566 号（市政务服务中心 5 楼）

电话： 0557-3030329

网址： <http://ggzyjy.ahsz.gov.cn/>

# 目录

招标文件第一部分（专用部分） .....	5
第一章 招标公告 .....	5
一、项目基本情况 .....	5
二、申请人的资格要求: .....	6
三、获取招标文件 .....	6
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 .....	7
五、公告期限 .....	7
六、其他补充事宜 .....	8
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。 .....	8
第二章 投标人须知前附表 .....	10
第三章 货物服务需求一览表 .....	15
一、货物服务清单及技术要求/服务需求 .....	15
二、商务要求 .....	15
第四章 评标办法（综合评分法） .....	24
一、评标原则 .....	24
二、评审办法 .....	24
三、评审程序 .....	24
四、资格性审查表 .....	25
五、符合性审查表 .....	28
六、评分办法 .....	29
招标文件第二部分（通用部分） .....	32
第五章 投标人须知 .....	32
一、总 则 .....	32
二、招标文件 .....	34
三、投标文件 .....	35
四、投标 .....	38
五、开标 .....	39
六、评标 .....	39
七、定标和授予合同 .....	41
八、质疑与投诉 .....	42
九、投标人须知的补充与修改 .....	43
第六章 采购合同（货物类供参考） .....	44
一、合同条款前附表 .....	44
二、合同条款 .....	45
三、合同格式 .....	52
四、合同特殊条款 .....	54

第七章 投标文件格式.....	55
一、 投标函.....	56
二、 开标一览表.....	57
三、 货物服务分项报价表（货物类）.....	58
四、 技术规格响应情况表（货物类）.....	59
五、 商务要求响应情况表.....	60
六、 本项目实施方案.....	61

## 招标文件第一部分（专用部分）

### 第一章 招标公告

#### 招标公告

##### 项目概况

宿州市第二批乡镇专职消防力量建设装备器材采购和接触警终端建设项目 招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（安徽省·宿州市）（网址：<http://ggzyjy.ahsz.gov.cn>）（地址）获取招标文件，并于 2024 年 8 月 日 9 点 00 分（北京时间）前提交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：EP-SZCG2024

项目名称：宿州市第二批乡镇专职消防力量建设装备器材采购和接触警终端建设项目

预算金额：总预算为 377.22 万元。一包：151.02 万元、二包：169.90 万元、三包：56.30 万元。

最高限价：总预算为 377.22 万元。一包：151.02 万元、二包：169.90 万元、三包：56.30 万元。

采购需求：本项目为三个包，采购内容分别如下：

一包：采购正压式空气呼吸器(6.8L)150 具、风力灭火机 24 台、森林灭火救援套装 24 套等消防装备器材，具体详见货物一览表及招标文件全部。

二包：采购消防头盔 150 顶、消防员灭火防护服 150 套、消防手套 150 双、消防员灭火防护头套 150 件、消防员灭火防护靴 150 双、佩戴式防爆照明灯 100 个、手持电台 150 台等消防装备器材，具体详见货物一览表及招标文件全部。

三包：宿州市第二期队站警情接入服务需要，对接处警 app、队站警情受理终端系统授权、后台队站数据添加及图层修改、接处警受理终端等服务和硬件配套使用采购，具体详见服务一览表及招标文件全部。

合同履行期限：一包合同签订后 45 日历天完成供货、调试并交付使用；二包合同签订后 45 日历天完成供货、调试并交付使用；三包合同签订后第二批乡镇消防队营房建设完成、网络畅通后 15 日历天完成供货、调试并交付使用。

本项目 不 接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第三款之规定，为非专门面向中小企业采购项目。具体原因如下：预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形，如对此项内容有疑问，可通过采购文件约定方式进行质疑。

3. 本项目的特定资格要求：供应商（含不具有独立法人资格的分公司、不含具备独立法人资格的子公司）存在以下不良信用记录情形之一，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被市场监督管理局列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

以上情形第（1）（3）（4）（5）以“信用中国”（<http://www.creditchina.gov.cn>）、“信用宿州”

（<http://credit.ahsz.gov.cn/cms/infoPublicity/toInfoHongHeiMd.action>）或其他指定媒介[国家税务总局网站（[www.chinatax.gov.cn](http://www.chinatax.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、国家企业信用信息公示系统网站（[www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)）]发布的为准，查询截止时点为采购响应递交截止时间。

情形（2）由供应商提供无行贿犯罪记录承诺函。

## 三、获取招标文件

时间：2024 年 月 日至 2024 年 月 日（提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日），每天上午 0:00 至 12:00，下午 12:00 至 24:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：网上获取。

方式：（1）凡有意参加投标者，在招标文件获取时间范围内均可在宿州市公共资源交易中心新版交易系统会员端登录地址（网址：<http://60.171.247.212:8111/TPBidder/memberLogin>）交易平台登录处进行用户登记，登记为供应商后使用 CA 锁登录进入宿州市公共资源交易系统，进入系统—《招标公告列表—》筛选项目类型为“采购”—《选中相应项目公告—》点击“文件下载”下载获取招标文件，也可以通过输入标段包编号，在关键字中搜索，找到需要投标的标段。（详细操作流程：详见本公告附件《投标单位操作手册 7.1.40.5 版本》），并请随时关注网站答疑澄清。（用户登记操作及审核联系电话：0557-3030327）

（2）请在招标文件获取时间范围内下载获取招标文件，逾期系统将自动关闭，无法下载招标文件。

（3）潜在投标人应合理安排时间，尽量避开开标前等可能存在的高峰期。

售价：每套人民币 0 元整，招标文件售后不退。

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024 年 8 月 日 9 点 00 分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于 20 日）

地点：宿州市公共资源交易中心第（ ）开标室。

因本项目实行全流程电子化交易，供应商原则上不到现场参与交易活动，将通过在线视频直播。供应商可通过登录宿州市公共资源交易网（<http://ggzyjy.ahsz.gov.cn/szfront/>）点击进入不见面开标大厅观看开标直播。具体操作详见公告附件或宿州市公共资源交易网上的关于《宿州不见面开标大厅操作视频及常见问题》的操作指南。

注：本项目通过宿州不见面开标大厅直播，无直播二维码。

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目为：一包：151.02 万元货物采购项目、二包：169.90 万元货物采购项目、三包：56.30 万元服务采购项目。适宜由中小企业提供，预留该部分采购项目预算总额的  /  %以上专门面向中小企业采购。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定执行

2、本招标项目电子投标文件的解密采用远程方式进行，投标人须在规定的时间内对其加密的电子投标文件进行解密，请提前登录系统，按《不见面开标大厅-投标人操作手册》提供的方法操作。解密时间不超过开始解密时间 30 分钟，若超过 30 分钟视为解密失败，按无效处理。

3、本招标项目的询标、澄清等程序均采用远程方式进行，请各投标人在评审结束前不要离开电脑，按《投标人操作手册》提供的方法操作，询标响应时间不超过询标发起后 15 分钟，若超过 15 分钟，视为放弃解释权力，评委按不利于投标人解释处理。

4、投标人自身原因导致解密失败的，风险由投标人自行承担。因投标人没有及时登录系统、未完成远程网上解密、询标、澄清等环节导致无法接受评审委员会评审等情形的风险，由投标人自行承担。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名 称：宿州市应急管理局

地 址：宿州市银河一路与通济二路交叉口西南角

联系方式：19965776388

### 2. 采购代理机构信息（如有）

名 称：安徽铭锐项目管理有限公司

地 址：宿州市埇桥区天鹅湾小区东门南侧

联系方式：17334551317

### 3. 项目联系方式

项目联系人：贾科长、秦工



电 话： 19965776388 、 17334551317

#### 4. 在线质疑


投标人如果针对此招标（采购）文件存在质疑，可登录电子交易系统 <http://60.171.247.212:8111/TPBidder/memberLogin> 点击网上“质疑菜单”发起在线质疑，招标人或招标代理会在法定期限内做出答复。

## 第二章 投标人须知前附表

序号	内容			
1	项目名称	宿州市第二批乡镇专职消防力量建设装备器材采购和接触警终端建设项目（二包）		
2	项目编号	EP-SZCG2024		
3	采购人	名称：宿州市应急管理局 地址：宿州市银河一路与通济二路交叉口西南角 联系人：贾科长 联系方式：19965776388		
4	代理机构	名称：安徽铭锐项目管理有限公司 地址：宿州市埇桥区天鹅湾小区东门南侧 联系人：秦工 联系方式：17334551317		
5	采购内容和预算	二包：采购消防头盔 150 顶、消防员灭火防护服 150 套、消防手套 150 双、消防员灭火防护头套 150 件、消防员灭火防护靴 150 双、佩戴式防爆照明灯 100 个、手持电台 150 台等消防装备器材，具体详见货物一览表及招标文件全部，采购预算为 169.90 万元。		
6	项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 货物类 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>单一产品采购</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 非单一产品采购，其中标 ★ 符号的为核心产品</td> </tr> </table>	单一产品采购	<input checked="" type="checkbox"/> 非单一产品采购，其中标 ★ 符号的为核心产品
		单一产品采购		
		<input checked="" type="checkbox"/> 非单一产品采购，其中标 ★ 符号的为核心产品		
<input type="checkbox"/> 服务类				
7	评审办法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法 <input type="checkbox"/> 有效最低价		
8	中标人个数	1 个		

9	招标文件的澄清和修改	详见“第五章 11、招标文件的澄清和修改”
10	招标文件的质疑和答复	详见“第五章 12、招标文件的质疑和答复”
11	投标人资格要求	详见招标公告
12	投标保证金	投标保证金：0 万元。 按照《关于进一步规范政府采购管理支持企业发展的通知》（宿财购[2021]48号）执行，政府采购货物、服务以及以非招标方式开展的政府采购工程项目，一律免收投标（响应）保证金。
13	投标保证金到账截止时间	投标保证金到账截止时间与提交投标文件截止时间、开标时间一致。 （本项目不适用）
14	本项目中小企业划分标准所属行业：	制造业
15	投标文件份数	系统提交的电子投标文件
16	中标通知书发放	数据电文，投标人自行登录电子交易系统查看
17	投标文件格式	详见第七章
18	交货日期	二包：交货时间 签订合同后 <u>45</u> 日内完成交货。
19	投标截止时间和开标时间	详见招标公告
20	投标文件提交地点	详见招标公告
21	投标有效期	开标后 60 天
22	公告公示媒介	宿州市公共资源交易中心门户网（网址： <a href="http://ggzyjy.ahsz.gov.cn/">http://ggzyjy.ahsz.gov.cn/</a> ）和本项目交易平台所在地交易中心

		门户网（网址： <a href="http://ggzyjy.ahsz.gov.cn/szfront/">http://ggzyjy.ahsz.gov.cn/szfront/</a> ），并同时在安徽省公共资源交易监管网、安徽省政府采购网发布。
23	电子投标文件制作注意事项（重要）	1、本项目投标文件组成中另外设置以下节点供投标人上传对应资料，不能对应的，可上传至资格证明文件中“招标文件规定的其他材料”节点：
24	电子招投标具体要求	<p>1、投标人提交的投标文件应当全部使用招标文件所要求的投标文件格式，生成的电子投标文件扩展名为.sztzf的为加密投标文件，需上传至招投标系统。不同投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码、文件上传IP地址、文件上传MAC地址不得相同。如有雷同，符合性审查不通过。</p> <p>2、在编制投标文件时，以采购人最后发出的电子招标文件为准进行投标文件编制；</p> <p>3、投标人必须使用投标文件制作软件（公共资源交易中心网站免费下载使用）编辑并刻录投标文件。</p> <p>4、投标人必须在本项目交易平台上传投标文件电子版，作为投标文件重要组成部分。</p> <p>5、投标人须在投标文件制作软件中将电子标书进行电子签章。</p> <p>不符合以上五项内容中任意一项要求，经评委会评审可以按无效标处理。</p> <p>6、投标人使用CA解密锁（生成谈判响应文件的CA锁）远程解密。</p> <p>7、电子标书制作及投标服务咨询电话：4009980000 或 0557-3030326</p> <p>8、项目评审中，投标文件如出现下列情况的，应终止对投标文件做进一步的评审，并作无效标处理：</p> <p>①无法打开或不完整的；</p> <p>②携带病毒并造成后果的；</p> <p>③恶意提交投标文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；</p> <p>④评标委员会认定的其他无效标情形。</p>

		<p>特别提醒：在咨询或技术支持过程中，请注意自身商业数据安全，以免造成不必要的损失。另请下载最新版投标制作软件编辑并刻录投标文件，未升级的工具软件可能导致与评标系统不兼容造成投标文件无效。</p> <p>电子投标操作手册下载地址：电子投标操作手册下载地址：   <a href="https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&amp;platformguid=a7balee8-4ab0-47d8-9527-90773a2f09b1&amp;areacode=340000&amp;CategoryCode=18">https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&amp;platformguid=a7balee8-4ab0-47d8-9527-90773a2f09b1&amp;areacode=340000&amp;CategoryCode=18</a></p>
25	其它	<p>1、“政采贷”融资指引:有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标(成交)合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。</p> <p>2、电子保函指引:中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函(包括:履约保函、预付款保函)。</p> <p>3、本项目采购代理服务费：  二包：23465 元，由中标人支付；  成交供应商是否交纳采购代理服务费：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否  （1）供应商总报价中应考虑采购代理服务费；  （2）成交候选供应商被确定为成交供应商后，须在领取成交通知书之日起 3 个工作日内向安徽铭锐项目管理有限公司支付采购代理服务费。  （3）采购代理服务费以汇款形式支付；  （4）成交供应商须在以下账户交纳采购代理服务费：  账户名：安徽铭锐项目管理有限公司  开户银行：徽商银行股份有限公司宿州磬云路支行</p>

		<p>账号：225013164361000002</p>
<p>26</p>	<p>操作提示</p>	<p>1、本招标项目电子投标文件的解密采用远程方式进行，投标人须在规定的时间内对其加密的电子投标文件进行解密，请提前登录系统，按《不见面开标大厅-投标人操作手册》提供的方法操作。解密时间不超过开始解密时间 30 分钟，若超过 30 分钟视为解密失败，按无效处理。</p> <p>2、本招标项目的询标、澄清等程序均采用远程方式进行，请各投标人在评审结束前不要离开电脑，按《投标人操作手册》提供的方法操作，询标响应时间不超过询标发起后 15 分钟，若超过 15 分钟，视为放弃解释权力，评委按不利于投标人解释处理。</p> <p>3、投标人自身原因导致解密失败的，风险由投标人自行承担。因投标人没有及时登录系统、未完成远程网上解密、询标、澄清等环节导致无法接受评审委员会评审等情形的风险，由投标人自行承担。</p> <p>4、采购人和中标供应商应当自中标通知书发出之日起七个工作日内按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。</p> <p>5、参与供应商在制作投标文件中预留紧急联系人及电话号码，如有电话关机或无法接状态，参与供应商自行承担后果。</p> <p>6、中标供应商须在通知书发放后，准备三份纸质投标文件（一正二副）及电子 u 盘 1 份送至代理机构，纸质文件和电子文件须保持一致。</p>

### 第三章 货物服务需求一览表

#### 一、货物服务清单及技术要求/服务需求（二包）

序号	产品名称	产品参数	单位	数量
1	消防头盔 (全盔)	<p>总体性能符合《XF 44-2015 消防头盔》的标准。</p> <p>★1、头盔能耐 260℃ 高温不变形，所有配件均采用阻燃材料。大部分采用进口的芳纶材料，护目镜能有效保护眼部，面镜能有效防护面部不受伤害。面镜采用的是镀金工艺，透光率良好。披肩采用 1000℃ 隔热服面料制作，头盔外部的电镀工艺能有效的反射出辐射热，确保佩戴者不受救援现场的热辐射伤害。下颌带可调节，帽箍可调节适合各种头型的人员佩戴。采用四级缓冲，能有效防护佩戴者的头部安全。</p> <p>冲击吸收性能：</p> <p>★2、最大冲击力：≤3622N</p> <p>帽顶部：最大冲击速度≤124gn 帽前部：最大冲击速度≤297gn 帽前部：加速度&gt;150gn，其持续时间≤4.5ms 帽前部：加速度&gt;200gn，其持续时间≤2.2ms 帽侧部：最大冲击速度≤300gn 帽侧部：加速度&gt;150gn，其持续时间≤5.0ms 帽侧部：加速度&gt;200gn，其持续时间≤2.2ms 帽后部：最大冲击速度≤305gn 帽后部：加速度&gt;150gn，其持续时间≤4.5ms 帽后部：加速度&gt;200gn，其持续时间≤2.0ms 帽箍、帽托、缓冲层和下颚带均无明显变形和损坏</p> <p>耐穿透性能：钢锥不应与头模接触</p> <p>3、耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在 5s 内自熄，并且不应有火焰烧透到帽壳内部的明显迹象</p> <p>4、电绝缘性能：电绝缘性能：帽壳泄露电流≤1.0mA</p> <p>★5、下颚带抗拉强度：下颚带不会发生断裂、滑脱。 延伸长度≤15mm</p> <p>★6、侧向刚性：帽壳最大变形≤37.0mm 卸载后变形≤5.0mm</p> <p>7、面罩：经耐热试验后，应无明显变形和损坏 面罩透光率浅色≥69%；视野左&gt;105° 视野右&gt;105°</p> <p>8、质量：≤1520g</p> <p>提供有效的检测报告及产品认证证书并加盖投标人公章。。</p>	顶	150
2	消防员灭火防护服	<p>执行 XF 10-2014 《消防员灭火防护服》标准。</p> <p>★1.用于身体防护，具备阻燃、防水透气、隔热、防静电和标识性强等性能，由外层、防水透气层、隔热层及舒适层构成；</p> <p>★2.整体热防护性能为≥35cal/cm<sup>2</sup>，无熔融、脆裂和收缩现象；</p> <p>★3.阻燃性能：（外层）：经向续燃时间 &lt;1s,损耗长度≤ 26mm,无熔融、滴落现象； 纬向续燃时间 &lt;1s, 损耗长度 ≤33mm；无熔融、滴落现象； 断裂强力：（外层）经向&gt;1440N, 纬向 &gt;1330N； （舒适层）： 经&gt;1102N, 纬向 &gt;343N 撕破强力：经向&gt; 232N,纬向 &gt;200N；</p>	套	150

		<p>★4.防水透气层面料采用芳纶无纺布+阻燃 PTFE 膜，单位面积质量为：防水透气层（125±6）g/m<sup>2</sup>； 耐静水压：&gt;50kPa； 透湿率：&gt;6800g/（m<sup>2</sup>..24h） 拒油性能：≥4级； 热稳定性能:变化率 ≤2.0%；产品表面无明显变化；</p> <p>★5.隔热层面料采用芳纶水刺隔热毡,YX-70,单位面积质量为（70±4）g/m<sup>2</sup>； 阻燃性能：经向续燃时间&lt;1s， 损耗长度≤35mm；无熔融、滴落现象；纬向续燃时间&lt;1s,损耗长度 ≤34mm；无熔融、滴落现象；</p> <p>★6.舒适层采用消防服舒适层 FKF16-2、单位面积质量为（132±7）g/m<sup>2</sup>； 阻燃性能：经向续燃时间&lt;1s， 损耗长度≤32mm；纬向续燃时间&lt;1s,损耗长度≤ 34mm；</p> <p>★7.反光标志带采用 3M 反光带； 阻燃性能：经向续燃时间&lt;1s， 损耗长度≤22mm；无熔融、滴落现象；纬向续燃时间&lt;1s,损耗长度≤24mm；无熔融、滴落现象；</p> <p>8.针距密度：明暗线≥13 针/3cm； 9.接缝断裂强力:经向&gt;876N，纬向 &gt;829N； 整套服装质量:&lt;2.95kg</p> <p>10、外观：各部位整烫平服、整洁，无烫黄、水渍、亮光、粉印、线头；衣领平整、不翻翘；对称部位基本一致；粘合衬无脱胶及表面渗胶；标签位置正确，号型标志准确清晰，整套服装反光条全为横向。</p> <p>提供有效的检测报告及产品认证证书并加盖投标人公章。。</p>		
3	消防手套	<p>符合 XF7-2004 《消防手套》标准。</p> <p>1、主要用于手部防护，采用外层、隔热层、防水透气层、衬里四层结构。 由外层、防水层、隔热层、衬里组成。手背缝合有宽度为不小于 50mm 的 360° 反光标志带。</p> <p>2、阻燃性能：手套外层；掌心面:(经向)续燃时间&lt;1S、阴燃时间&lt;1S；损毁长度≤59mm；(纬向)续燃时间&lt;1S、阴燃时间&lt;1S；损毁长度≤61mm； 手套隔热层:(经向)续燃时间&lt;1S、阴燃时间&lt;2S、损毁长度≤15mm；(纬向)续燃时间&lt;1S 阴燃时间&lt;2S、损毁长度≤18mm；</p> <p>★3、整体热防护性能：&gt;29cal/cm<sup>2</sup>；</p> <p>4、耐热性能 手套收缩率：≤1.5%；衬里收缩率：≤1.0%；耐磨性能：掌心&gt;2000N、背面&gt;2000N；割破力：掌心&gt;15.0N、背面&gt;15.0N；撕破力：掌心≥84N；刺穿力：掌心≥60N</p> <p>5、灵巧性能：30S 内 3 次拾取钢棒直径≤6.5mm；握紧性能：拉重力比≥98%；</p> <p>6、重量：≤0.1Kg。</p> <p>提供有效的检测报告及产品认证证书并加盖投标人公章。。</p>	双	150
4	消防员灭火防护头套	<p>符合 XF 869-2010 《消防员灭火防护头套》标准。</p> <p>1、保护区域：头套前部与防护服领口内重叠的长度（mm）：&gt;200；套后部与防护服领口内重叠的长度（mm）：&gt;200；头套侧部与防护服领口内；叠的长度（mm）：&gt;130；面部开口边缘</p>	件	150



		<p>与呼吸防护装具面罩重叠长度 (mm) : &gt;10.</p> <p>★2、阻燃性能: 经向续燃时间标准要求: &lt;1s; 损毁长度: ≤ 20mm; 没有熔融, 滴落现象。纬向续燃时间: &lt;1s; 损毁长度: ≤ 20mm; 没有熔融, 滴落现象。</p> <p>3、热稳定性能: 尺寸变化率: ≤2.0%; 无变色、熔融, 滴落现象。水洗尺寸变化率: 直向: ≤2%; 横向: ≤2.0%。单位面积质量: 两层或两层以上: ≥220g/m<sup>2</sup>。抗起球性能: 不应低于 3 级。甲醛含有量为: 0。PH 值: 4.0~7.5</p> <p>4、整体性能: 接缝强力标准要求: ≥1050N; 面部开口尺寸稳定性: ≤1.0%; 缝制; 质量: ≤168g</p> <p>提供有效的检测报告及产品认证证书并加盖投标人公章。。</p>		
5	消防员灭火防护靴	<p>符合 XF 6-2004《消防员灭火防护靴》标准。</p> <p>1. 消防员灭火防护靴用于保护消防员脚和下肢的安全, 具有隔热、防水、防刺、防砸、防化学药品及电绝缘等性能。金属部件保护脚趾、脚掌防砸伤、刺穿。金属衬垫经腐蚀试验后无腐蚀现象。帮面材料为橡胶帮面材料为橡胶靴面、鞋底材料为橡胶底。</p> <p>2. 耐油性能: 胶面-2~10%、围条-2~10%、外底-2~10%</p> <p>★3. 防砸性能: 静压力≥21mm; 冲击≥20mm; 抗刺穿性能: ≥1800N; 抗切割性能: 试验后不会被割穿; 电绝缘性能: 击穿电压&gt;5000V; 泄漏电流≤0.06mA;</p> <p>隔热性能: ≤4℃; 抗辐射渗透性能: ≤7℃;</p> <p>★4. 防水性能: 不会出现渗水现象; 防滑性能: &gt;15°;</p> <p>5. 质量: ≤2.6kg;</p> <p>提供有效的检测报告及产品认证证书并加盖投标人公章。。</p>	双	150
6	佩戴式防爆照明灯(头戴式)	<p>性能符合 GB30734-2014《消防员照明灯具》标准。</p> <p>1、光源采用大功率 3W LED 光源, 光效高, 寿命长, 平均使用寿命长达 100000 小时。</p> <p>★2、照度强光平均值≥1100lx, 最小值≥1000lx; (需在检验报告中体现)</p> <p>3、防爆性能符合 GB 3836.1-2010 的要求。</p> <p>4、灯具的外壳防护等级符合 GB/T 4208-2008 的规定, 防护等级为 IP66/IP68, 且潜水深度 5 米处持续时间≥1 小时。(需在检验报告中体现)</p> <p>5、配备集中式充电箱。</p> <p>提供有效的检测报告及产品认证证书并加盖投标人公章。。</p>	个	100
7	手持电台(防爆)	<p>1、频率范围: 频率范围: 350~400MHz;</p> <p>2、信道数量: ≥16;</p> <p>3、信道间隔: 25KHz/20KHz/12.5KHz;</p> <p>★4、电池: 锂电 7.4V ≥3000mAh;</p> <p>5、工作温度: -25℃~ + 55℃;</p> <p>6、外形尺寸(不带天线): ≤113 ×55 ×35 mm;</p> <p>7、重量(含电池、天线): ≥300g;</p> <p>8、平均电池使用时间: 低功率≥20 小时, 高功率≥14 小时;</p> <p>9、撞击、震动、防尘: 符合军用标准 810-C、C 和 E 及 TIA/EIA603;</p> <p>10、接收灵敏度: 0.28 μV@12.5KHz, 0.25 μV@20/25KHz;</p> <p>11、额定音频功率: ≥1000 mW;</p> <p>12、音频失真: ≤3%;</p>	台	150

		13、音频响应(300-3000Hz): +1 ~ -3 dB; ★14、防爆标志: EX ib IIB T3 Gb; 15、彩色显示屏尺寸≥1.8 寸, 文字显示行数≥6, 带有键盘按键 16、数模兼容, 支持从模拟集群系统到数字集群系统的平滑过渡, 可与消防现有对讲机连接使用。		
8	多功能消防水枪	符合 GB8181-2005 《消防水枪》标准。 具有直流、开花、喷雾等多种功能, 水枪上有“直流”、“喷雾”、“开”、“关”等永久性标记。水枪上标记每个可调流量的位置。 1. 工作压力: 0.6MPa 2. 操作力矩: ≤8 (N.m) 喷射性能: 30° 喷雾流量: I 档 ≥ 4.1L/s ; II 档 ≥ 6.8L/s ; III 档 直流流量: ≥8.2L/s 射程: >32m 30° 喷雾流量: ≥7.9L/s 70° 喷雾流量: ≥8 L/s 最大喷雾角度, 喷雾流量: ≥8 L/s 3. 进水口直径: 65mm 4. 喷雾角最小调节范围: 0-120° 5. 喷射性能: 喷射性能试验装置的允许工作压力≥最大工作压力的 1.2 倍 6. 质量: ≈2.8kg 提供有效的检测报告及产品认证证书并加盖投标人公章。。	把	60
9	直流水枪	符合 GB8181-2005 标准。 1、QZ3.5/7.5 型直流水枪主要用来喷射柱状(密集)水射流进行灭火或冷却, 也可用于建筑冲洗, 水力挖土农田喷灌, 矿山采掘等。该水枪射流冲击力大、有效射程远、流量大、结构简单、使用方便。适用于远距离扑救一般固体物质(A类)火灾, 2、进水口公称通经 65/mm, 出水口公称通经 19/mm, 工作压力 0.35Map, 最大射程>28m, 适用介质水、泡沫混合液。 提供有效的检测报告及产品认证证书并加盖投标人公章。。	把	60
10	中压分水器(三分)	符合 XF868-2010 标准。 1、分水器主要装配于水带干线上, 一个进水口和三个出水口, 可以同时使用, 也可以分别使用, 出水口上均有阀门装置, 可以随时开启和关闭, 控制水流, 便于调换支线配件。 2、进水口:80MM; 出水口:65MM*3; 阀门型式: 螺旋式; 设计工作压力: 2.5MPa 。 提供有效的检测报告并加盖投标人公章。。	个	40
11	止水器	可使用各种水带转换接口和高压消防水带连接使用。为火场水带延伸铺设提供了便捷。采用不锈钢作为制作材料, 有效增强止水器的防腐蚀、抗摔磨性。水压: ≥16kg; 质量: ≤3kg (65mm 止水器)	个	50
12	异形异径接口	符合 GB12514.1-2005、GB12514.2-2006 标准。 异径转换接口是消防工作中常用的一种接口, 主要用于不同口径消防产品之间的连接, 它具有连接简便, 解脱迅速的优点。公称通经 65/80mm, 密封性能 1.6MPa, 适用介质水、泡沫混合液。(如 80 公转 65 母 4 个; 65 公转 65 卡 2 个; 65 母转 65 卡 2 个; 65 公转 80 母 2 个; 80 公转 80 公 2 个; 65 卡转 50 卡 2 个; 80 卡转 65 卡 1 个等, 合理配置使用)	组	30
13	消防水带(20-65-20)	符合 GB6246-2011 《有衬里消防水带性能要求和实验方法》标准。	条	300

	型)	<p>水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光洁平整，无折皱和其他缺陷。聚氨脂材料制成。</p> <p>1、内径：6.5mm±2 2、长度：20m 3、单位长度质量：≤360g/m ★4、爆破压力：≥6.8MPa 5、延伸率：≤3% 6、膨胀率：≤5.5% ★7、附着强度：≥40N/25mm 8、扯断伸长率：≥300% 9.扯断强度：≥25MPa 含快速接口 10、接口加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕，配专用护套；水带接口随水带统一安装，水带接口设计3个或以上的凹槽，且每个凹槽采用不少于5圈（360度）的高强度镀锌铁丝（≥16号）捆扎”。</p> <p>提供有效的检测报告及产品认证证书并加盖投标人公章。。</p>		
14	消防水带 (20-80-20 型)	<p>符合 GB6246-2011《消防水带》标准。</p> <p>水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光洁平整，无折皱和其他缺陷。</p> <p>1、内径：76.0mm±0.2 长度：20m ★2、单位长度质量：≤420g/m ★3、爆破压力：≥7MPa 4、延伸率：≤7.5% 膨胀率：≤6% ★5、附着强度：≥30N/25mm 扯断伸长率：≥300% 扯断强度：≥25MPa 含快速接口</p> <p>提供有效的检测报告及产品认证证书并加盖投标人公章。。</p>	条	100
15	水带挂钩	<p>符合国家消防有关标准。</p> <p>水带挂钩是悬挂消防水带的工具，是在灭火战斗中，向高处垂直铺设水带时，为了减少水带下坠力，用水带挂钩将水带挂在梯子上或其它物体上。它是由帆布带、金属钩和金属半环组成。使用时将半环一端缠烧水带，另一端穿入半环中并提起金属钩，即可将水带悬挂起来。</p>	个	40
16	消防腰斧	<p>符合 XF630-2006《消防腰斧》标准。具备能砍、能凿、能撬等性能。</p> <p>1、基本尺寸（mm）：全长：285±2.5 斧头长度：160±2.5 斧头厚度：10±1 平刃宽度：56±1.5 柄刃宽度：22±1 撬口宽度：30±1 撬口深度：25±1 ★2、质量（kg）：≤0.85 3、抗冲击性能：：腰斧各刃部经5kg的重锤冲击后，无裂纹、变形等损伤。 4、平刃砍断性能：腰斧平刃能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 5、尖刃和柄刃凿击性能：腰斧尖刃和柄刃能凿击Q235A钢平</p>	个	150

		<p>板, 应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。</p> <p>6、耐盐雾腐蚀性能: 腰斧的金属部分经 GB/T 10125 - 1997 规定的 48h 中性盐雾试验后, 外观符合 GB 6461 - 2002 外观等级评定轻微级的要求。</p> <p>7、斧柄套手部抓握舒适, 柄套与斧柄不应松脱, 具备绝缘功能, 配备斧套可安装至消防腰带配套使用。</p> <p>提供有效的检测报告并加盖投标人公章。。</p>		
17	消防安全腰带	<p>符合 XF494-2004 《消防用防坠落装备》标准。</p> <p>采用聚酰胺纤维或聚酯纤维和高强度金属件制成。</p> <p>1 外观和加工: 安全腰带的织带为×一整根结构, 由织带、针扣、环扣和两个拉环等零件构成。</p> <p>2、织带宽度: 70±1mm; 织带的厚度: 4±0.1mm; 金属拉环的厚度: 5±0.3mm:</p> <p>3、腰带质量: ≤0.81kg。</p> <p>4、腰带的带扣的边角半径≥6mm。</p> <p>★5、正立方向静拉力: ≥13KN。</p> <p>提供有效的检测报告及产品认证证书并加盖投标人公章。。</p>	条	150
18	应急逃生自救安全绳	<p>符合《8 毫米自救安全绳套装实验大纲》标准。</p> <p>★1、直径 ≥8 mm 。</p> <p>2、长度≥ 16.0m 。</p> <p>3、破断强度 &gt;30kN 。</p> <p>★4、线密度 &gt;47g/m 。</p> <p>5、当承重达到最小破断强度的 10%时, 安全绳的延伸率应不小于 1%且不大于 10%。</p> <p>6、耐高温性能 绳索经 204℃± 5℃的耐高温性能试验后, 未出现融熔、焦化现象。</p> <p>7、高温环境承载性能 绳索在 600℃± 5℃、1.33kN 负荷环境下承载 45s, 在 400℃±。5℃、1.33kN 负荷环境下承载 300s, 均未出现断裂现象。</p> <p>8、套装构成 套装包括安全绳(1 根)、绳包(1 个)、轻型安全钩(2 个)、轻型下降器(1 个)、扁带(1 根)。</p> <p>★9、质量 ≤1.4kg 。</p> <p>10、绳包功能及材料要求 绳包具备防止绳索缠绕、垂降墙角保护、防水和泄水功能, 能合理放置安全钩、下降器, 能携带于安全腰带上。绳包本体为芳纶材料, 经 260℃高温试验后无明显变化。</p> <p>11、绳索长度及反光标识 绳索的 4 米、8 米、12 米处均设有标识:绳体设有贯穿全绳的连续反光标识线。</p> <p>提供有效的检测报告并加盖投标人公章。。</p>	条	150
19	消防员呼救器(含方位灯)	<p>产品符合 GB27900-2011 《消防员呼救器》标准。</p> <p>1、具备防水、防爆、耐挤压、耐高温等性能。</p> <p>2、应具有预报警、自动报警、手动报警、低电压报警等功能。</p> <p>★3、方位灯亮度≥300cd/m<sup>2</sup>。</p> <p>4、配备免维护高能防爆充电电池。</p> <p>5、具有电池欠压声响报警功能和 LED 警示功能。</p> <p>★6、具有防水防爆 (Exib II BT3) 性能。</p> <p>7、相对静止状态时间: 30s±1s。</p> <p>8、预报警状态时间: 15s±1s。</p> <p>9、预报警声响强度: ≥95db 。</p>	个	150

		<p>★10、连续报警时间： <math>\geq 300\text{min}</math>。</p> <p>★11、强报警声响强度： <math>\geq 100\text{db}</math></p> <p>12、低电压报警声响强度： <math>\geq 100\text{db}</math> 。</p> <p>★13、连续开机时间 <math>\geq 50</math> 小时。</p> <p>★14、总质量 <math>\leq 170</math> 克。</p> <p>提供有效的检测报告及产品认证证书并加盖投标人公章。。</p>		
--	--	---	--	--

## 二、商务要求

序号	内容	要求
1	质保期	1 年
2	供货要求	按采购人要求供货。
3	售后服务	根据投标人提供的售后方案实行售后服务。
4	包装要求 (货物)	除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。
5	验收	由采购人组织验收
6	付款	付款人： 埇桥区应急管理局、砀山县应急管理局、萧县应急管理局、灵璧县应急管理局、泗县应急管理局  付款方式（二包）： ①合同签订后支付合同款的 50%预付款（供应商提供预付款保函或其他担保措施，合同、担保措施生效后 5 个工作日内）； ②装备到货后支付至合同款的 90%； ③项目验收合格后支付至合同款的 100%。
7	履约保证金	签订合同前向采购人缴纳合同金额的 2 %的履约保证金。  (政府采购货物和服务项目履约保证金最高缴纳比例不超过合同金额的 2.5%)  保证金形式：转账、电汇、保函、保险等。
8	其他	以下标“√”的为本项目要求，其余未标“√”的不属于本项目要求：  <input type="checkbox"/> 如果投标文件中附有外文资料，必须附上这些外文资料的中文翻译件。  对于关键性的证明文件，投标人应在投标文件中提供与外文内容相同且由同一人签署（或盖章）的中文件，或经国内公证部门公证的中文翻译件。  <input type="checkbox"/> 投标人所提供的货物服务，如果是国家实行许可证、计量证、压力容器证等生产、经营准入制度的，投标人应在投标文件中附上有关证书。  <input type="checkbox"/> 如有进口产品，应在投标文件中提供通过中国海关报关验放进入中国境

	<p>内的相关材料。</p> <p><input type="checkbox"/>若所提供的产品为国家鼓励、扶持的或节能、环保产品，应在投标文件中附有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。参照财政部、发展改革委、生态环境部发布的节能、环境标志产品政府采购品目清单，对获得认证证书的品目清单内产品实施政府优先采购或强制采购。</p> <p><input type="checkbox"/>为便于评委对产品的认识，投标人应尽可能地附有所投产品的彩色样本图等能证明产品符合性的资料。对于采购品种比较单一或金额比较大的项目（或包），投标人应在投标书中附有法定的或权威的检测报告、产品操作手册（使用指南）。</p>
--	---

## 第四章 评标办法（综合评分法）

### 一、 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 二、 评审办法

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章的评分标准进行打分，并将所有投标人按得分由高到低顺序排列，按排列顺序推荐 1-3 名中标候选人，投标报价低于其成本的除外。采用综合评分法的，投标人得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（详见第二章第 6 点及第三章）品牌相同的，按本条规定处理。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 三、 评审程序

3.1 评审程序包括投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价和推荐中标候选人名单几个步骤。

3.2 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人提交的资格证明文件进行审查，未通过的应记录原因，通过的填制通过资格审查表交评标委员会参与评标。

3.3 投标文件由评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过（持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告）。符合审查指标的，为有效投标。

3.4 初审结束后，评标委员会可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述



不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人的澄清、说明或者补正应当加盖公章，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容。

3.5 按照招标文件中规定的评标方法和标准，通过初审的投标人方可进入商务和技术评分、综合比较与评价。

3.6 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(一) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认并加盖公章后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.7 评标结束时，评标委员会要按照规定的格式写出评标报告，说明评标过程中的主要情况，推荐中标候选人。

## 四、资格性审查表

序号	指标名称	指标要求	备注(声明函可合并提供或单独提供)
1	营业执照	企业营业执照合法有效	提供有效的营业执照和税务登记证的（接受合一的证书），应完整地体现出营业执照和税务登记证的全部内容。联合体投标的，联合体各方均须提供。
2	税务登记证	合法有效	
3	财务状况	财务状况声明函	投标人自行出具
4	依法缴纳税收	依法缴纳税收的声明函	投标人自行出具

5	依法缴纳社会保障资金	依法缴纳社会保障资金的声明函	投标人自行出具
6	具备履行合同所必须的设备和专业技术能力	具备履行合同所必须的设备和专业技术能力声明函	投标人自行出具
7	3年内没有重大违法记录或期限已届满的书面声明	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录或因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限已届满的书面声明	投标人自行出具
8	信誉要求	招标公告第二、3.条要求	按招标公告第二、3.条要求提供相关资料（采购人或者采购代理机构现场网站查询结果为准）
9	投标情况	投标人须在網上投标并进入公共资源交易系统下载招标文件，否则其提交的投标文件将被视为无效	
10	进口产品审核	若本采购项目未明确要求采购进口产品，则根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）要求，本采购项目不接受进口产品投标；[进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在海关特殊监管区域内生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品除外]	本条货物类项目适用
11	联合体投标	满足第一章投标人资格要求	
12	投标保证金	符合招标文件投标人须知前附表要求	

13	法定代表人授权委托书和身份证明书	符合招标文件要求	法人代表参加投标的 无需授权委托书，提供 身份证明书即可
14	中小企业声明函	符合招标文件要求	

注：由采购人或代理机构负责审查

## 五、符合性审查表

序号	指标名称	指标要求	备注
1	技术要求响应情况	货物服务清单及技术要求响应	按本招标文件评审
2	商务要求响应情况	付款响应、交货及安装调试期响应、质保期响应等。	按本招标文件评审
3	标书规范性	符合招标文件要求（按照规定的要求进行编制、装订、标记和签署）	
4	投标函	符合招标文件要求	
5	投标文件四码查询	不同投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码、文件上传 IP 地址、文件上传 MAC 地址不得相同。	

## 六、评分办法

评审项目	分值	评审内容及标准	备注
技术分 (70分)	技术服务水平 (51分)	<p>根据所投产品对招标文件的技术参数及要求响应情况进行打分（51分）：</p> <p>标注“★”号的共34项，每一项完全满足或优于要求的，得1分；本项满分34分。</p> <p>不标注“★”号的共85项，每满足一项得0.2分，满分17分</p> <p>注：标注“★”号参数须按第三章“一、货物服务清单及技术要求”中“产品参数”需提供检测报告或相关证明文件的，不提供不得分。投标人提供的资料都需是真实有效、准确完整的，如发现提供虚假资料或与事实不符，后果自行承担。</p>	
	履约能力 (14分)	<p>1、产品质量保证及措施方案（5分）</p> <p>对投标人提供的本项目如何确保供应装备的质量及措施方案，是否有严密的质量监控措施和质量检测措施等内容，由评标委员会进行综合评审：</p> <p>①. 此项方案措施描述详细完善、考虑周全、完全能够满足采购需要的得5分；</p> <p>②. 方案措施内容基本完整，可以满足采购需要，但有个别细节需要进一步完善或提高的得3分；</p> <p>③. 方案措施有缺陷、考虑不周，仅部分满足采购需要，有很多方面需要进一步完善的得1分；</p> <p>④. 未提供不得分。</p> <p>2、供货安装（调试）方案（5分）</p>	

		<p>由评标委员会根据投标人提供的供货安装（调试）方案情况进行综合评分：</p> <p>①. 此项方案措施描述详细完善、考虑周全、完全能够满足采购需要的得 5 分；</p> <p>②. 方案措施内容基本完整，可以满足采购需要，但有个别细节需要进一步完善或提高的得 3 分；</p> <p>③. 方案措施有缺陷、考虑不周，仅部分满足采购需要，有很多方面需要进一步完善的得 1 分；</p> <p>④. 未提供不得分。</p> <p>3、业绩（4 分）</p> <p>自 2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似消防装备器材项目业绩的，每提供一个业绩得 2 分，最多得 4 分。</p> <p>注：投标文件中提供中标通知书和业绩合同扫描件。如合同中无法体现项目内容、合同签订时间等关键评审因素的，须另附业主单位（合同甲方）证明材料，未提供或提供不全的不得分。</p>	
	<p>售后服务 (5 分)</p>	<p>根据投标人提供的售后服务与维保方案，由评标委员会进行综合评审（5 分）：</p> <p>①. 售后服务与维保方案全面详实，可行性、针对性强，完全满足或优于本项目采购需求的得 5 分；</p> <p>②. 售后服务与维保方案完整详细、具有可行性和针对性，适合本项目采购需求的得 3 分；</p> <p>③. 售后服务与维保方案内容可行性、针对性有待改善，基本适合本项目采购需求的得 1 分；</p> <p>④. 售后服务方案不满足要求的或未提供的不得分。</p>	
<p>商务分</p>	<p>货物由小微企业</p>	<p>价格标经评审满足本文件要求且在预算范围内的投</p>	<p>在货物采购项</p>

(30分)	且使用该小微企业商号或注册商标的价格给予10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。	标人的总报价中,最低价格为评标基准价格,得满分;其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分 分值(取小数点后两位)。	目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受价格扣除,用原报价参与计算。
-------	---	---	---

注：1、本项目对小型和微型企业的投标价格给予【10%】的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于小型和微型的投标人应当提供应当提供《中小企业声明函》原件上传在电子文件中（中小企业声明函格式详见附件）。

2、在同等条件下，主要产品或核心产品使用节能产品或环境标志产品，给予（1-5）分的加分。节能产品或环境标志产品查询《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》，网址为：中国政府采购网、中国政府购买服务信息平台（<http://www.ccgp.gov.cn/>）；节能产品或环境标志产品国家确定的认证机构查询《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》，网址为：中国政府采购网、中国政府购买服务信息平台（<http://www.ccgp.gov.cn/>）（货物类适用）

## 招标文件第二部分（通用部分）

### 第五章 投标人须知

#### 一、总 则

##### 1、适用范围

1.1 本标准文本是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规制订。

1.2 凡在宿州市境内从事货物服务公开招标的政府采购项目，均须使用本标准文本。

1.3 本招标文件的最终解释权归采购单位所有。

##### 2、定义

2.1 货物服务：既是指本范本适用于货物采购或服务采购，也是指货物采购所伴随的服务或服务采购中伴随的货物采购。

2.2 采购单位：是指具体负责和从事采购业务的集中采购机构、社会中介代理机构和采购人的总称。

##### 3、投标人要求

3.1 投标人资格要求详见招标公告。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3、供应商用 CA 锁登录进入宿州市公共资源交易系统，进入宿州平台—《采购业务—》填写投标信息（填写投标信息点击“我要投标”按钮）—《招标文件领取—》点击“下载文件”下载获取招标文件，只有成功下载招标文件后，方能进入下一个交易程序。网上获取招标文件时间截止后将无法下载招标文件。因未及时下载招标文件导致无法参与采购活动的，责任自负。



3.4、中小微企业参与政府采购活动的，应当提供《中小企业声明函》原件上传在电子文件中。

根据《安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（皖财购〔2022〕556号）通知，对小型和微型企业的最后报价给予 10 %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（货物、服务项目：10%-20%）（工程项目：3%-5%）

大中型企业与小微企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，可给予联合体 4%-6%的价格扣除（货物、服务项目）；小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额 30%以上的工程项目，可给予联合体 1%-2%的价格扣除（工程项目）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在直接控股、管理关系。

3.5、监狱企业参加政府采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具属于监狱企业的证明文件复印件。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对监狱企业的最后报价给予 10 %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.6、残疾人福利性单位参加政府采购活动的应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件上传在电子文件中。

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型和微型企业，对残疾人福利性单位的最后价格给予 10 %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

#### 4、投标费用

投标人必须自行承担所有与参加本项目投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 5、保密

参与政府采购活动的各方主体应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 6、语言文字

招标投标文件使用的语言文字、以及投标人与采购单位就投标相关事项的所有往来函电均须使用简体中文（部分专用术语需使用外文的除外）。

## 7、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 8、勘察现场

采购单位根据项目的具体情况，可以组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，但不得单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。

## 9、偏离

招标文件允许投标文件偏离某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

# 二、招标文件

## 10、招标文件构成

10.1 招标文件包括以下部分：

- 10.1.1 第一章：招标公告；
- 10.1.2 第二章：投标人须知前附表；
- 10.1.3 第三章：货物需求一览表；
- 10.1.4 第四章：评标办法；
- 10.1.5 第五章：投标人须知；
- 10.1.6 第六章：采购合同；
- 10.1.7 第七章：投标文件格式；
- 10.1.8 发布的附件、答疑、补遗、补充通知等。

10.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果投标人没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

## 11、招标文件的澄清和修改

11.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全、含义表达不清、有明显文字、计算错误等情形，应及时向采购人或代理机构提出询问。采购人或者代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复，答复内容将在本项目交易平台所在地交易中心门户网站答疑澄清栏中公布。

11.2 采购人或代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，招标文件的澄清或修改将在本项目交易平台所在地交易中心门户网站答疑澄清栏中公布，但不指明问题的来源，所有购买招标文件的潜在投标人均有义务自行查看该澄清或修改的内容。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构应当在投标截止时间至少15日前发布，不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3 当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

## 12、招标文件的质疑和答复

12.1 潜在供应商已依法获取本招标文件的（应提供依法获取招标文件的证明材料），可以对本招标文件提出质疑。质疑应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或代理机构提出，质疑函的内容应包括《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条规定的内容。

12.2 供应商对招标文件有质疑的，应在法定质疑期内一次性提出，采购人或代理机构不再接受同一供应商针对同一招标文件提出的再次质疑（对同一质疑的补充除外）。

12.3 采购人或代理机构应当在收到质疑后7个工作日内做出答复。答复内容将在本项目交易平台所在地交易中心门户网站答疑澄清栏中公布，所有获取招标文件的潜在供应商均有义务自行查看该答复内容。

# 三、投标文件

## 13、投标文件的组成

13.1 投标文件由开标一览表、投标书和资格证明文件三部分组成。

13.1.1 开标一览表

13.1.2 投标书包括下列内容：投标函格式、开标一览表、分项报价表、技术规格（项目要求）

响应情况表、商务要求响应情况表、货物服务实施方案等。

#### 13.1.3 证明投标人合格的资格文件

应包括招标文件要求的证明其有资格参加投标，以及中标后有能力履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面能力的证明文件。

13.2 所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

13.3 投标人必须对其投标文件的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标文件将作为合同的重要组成部分。

13.4 投标人应在投标文件中体现本文件要求的内容。

### 14、投标报价

14.1 本项目只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的投标书将不被接受。（招标文件另有要求的除外）

14.2 货物类项目适用：价格标开标一览表中的投标总报价应包括投标产品以及投标产品产生的采购、运输、人工、安装、售后、税费，公证费、代理费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

服务类项目适用：价格标开标一览表中的投标总报价应包括完成本项目的服务费用、税费、公证费、代理费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

14.3 货物类项目适用：价格标的货物服务分项报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、数量、单价（含投标产品所产生的采购、运输、人工、安装、售后、税费等）、总价等内容，其合计价格应与开标一览表中的投标总报价保持一致。

服务类项目适用：价格标的服务分项报价表上应清楚地标明投标人拟提供的服务费用等内容，其合计价格应与开标一览表中的投标总报价保持一致。

14.4 投标货币为人民币。

### 15、投标保证金

15.1 投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和形式提交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交，并应符合投标人须知前附表的规定。

15.2 投标人不按投标人须知前附表要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

15.3 投标保证金的退还：

15.3.1 中标人的投标保证金，在采购合同签订之日起五个工作日内退还。

15.3.2 未中标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

15.3.3 政府采购项目有质疑、投诉的，中标候选人、提出质疑的投标人及投诉人的投标保证金在质疑、投诉处理后，按相关规定办理。

15.4 中标人有下列情形之一的，采购人不予退还其缴纳的投标保证金：

15.4.1 投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件或放弃中标人候选资格的；

15.4.2 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

15.4.3 存在提供虚假材料参加投标或串通投标等违法、违规行为被查实的。

## 16、投标有效期

16.1 投标有效期在“投标人须知前附表”中有明确的规定。投标人如未就此提出异议，则视同接受；如承诺的投标有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，采购单位可于原投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。投标人拒绝延长的，可以书面形式拒绝采购单位的这种要求而不失去其投标保证金。如在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视为同意延长投标有效期。

16.3 在投标有效期内，供应商撤销或修改其询价响应文件的，应承担责任。

## 17、投标文件的签署

除特别说明外，本文件要求投标人盖章或者法定代表人签字处，均需加盖投标人电子签章或者法定代表人电子签章。被授权人签字的，还需附法定代表人授权委托书。

## 18、分包

主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担投标主人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

## 四、投标

### 19、投标文件的提交

#### 19.1 网上提交部分：

sztf 格式的加密电子投标文件；

#### 19.2 电子版投标书的制作和提交

本项目采用全流程电子化交易，投标人获取招标文件（szzf格式）后请在如下地址 <http://ggzyjy.ahsz.gov.cn/szfront/InfoDetail/?InfoID=20d087cf-876c-448e-ae0b-575fa6bd6b43&CategoryNum=005002> 下载投标工具软件并安装（安装软件之前一定要关闭所有的杀毒软件，比如：360 安全卫士、金山毒霸等），安装完毕之后，根据招标文件要求制作投标所需资质、承诺函等相关材料。电子投标文件制作相对复杂，制作过程需要一定耐心，请务必谨慎操作，如有疑问请咨询 0557-3030326 或 4009980000

#### 19.3 注意事项：

19.3.1 电子投标文件的提交是指投标人使用系统完成上传投标文件（szzf格式），未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期送达。

19.3.2 投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，投标文件以投标截止时间前完成上传至系统的最后一份为准。

19.3.3 投标截止时间以交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭。

### 20、以下情况拒收投标文件

20.1 逾期送达的或者未送达指定地点的；

20.2 未在规定时间内缴纳投标保证金；

### 21、联合体投标

由两家或两家以上投标人组成的联合体参与投标时，应满足以下要求：

21.1 联合体成员除必须满足投标人资格的要求外，如本项目还有其他特定条件的，联合体各方中至少有一方符合特定的条件。

21.2 联合体应签订联合参与投标的协议，明确各方承担的职责和相应的责任，并授权其中的

一个成员作为代表，具体进行投标、签订合同等事务。此协议或授权书应作为投标文件的一部分。

21.3 联合体被授权投标人应能全权处理投标过程中的有关问题。一旦成为中标供应商，该被授权投标人应负责签订合同并负责合同的全面实施，包括合同款项的收付。

21.4 联合体各方不得再以自己的名义单独参与同一项目投标，也不得再组成新的联合体参与同一项目中的投标。

## 五、开标

### 22、开标

22.1 采购人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标，投标人的法定代表人或其委托的代理人参加开标会的应携带有效证件；如为代理人参加的，还需提供有效的法定代表人的授权委托书（若制作在电子标书中的，待打开电子标书后查验）。否则将否决其投标。

#### 22.2 开评标程序

主持人按下列程序进行开标：

- 1 宣布开标开始
- 2 开评标过程中投标人注意事项。
- 3 宣布开标人、监标人、招标人代表等有关人员姓名。
- 4 公布投标人、核验投标保证金。
- 5 投标人远程解密、招标人解密。
- 6 电子唱标。
- 7 进行资格审查
- 8 进入评标环节（符合性评审、技术标、商务标）
- 9 宣布评标结果

## 六、评标

### 23、评标委员会

23.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

另外，评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效响应处理，评标委员会应当告知提交响应文件的供应商。

## 24、开标评标异常情况处理

24.1 公开招标数额标准以上的采购项目，在招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定的前提下，投标截止后提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商不足三家，需采用非公开招标方式（单一来源除外）采购的，采购人可在评审现场提出。应征询现场符合条件的供应商同意，且现场所有评审专家出具招标文件没有不合理条款、集中采购机构（采购代理机构）出具招标程序等符合规定的书面意见，经报设区的市级财政部门同意可现场实施（采购人书面申请可后补）

(一) 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

(二) 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

24.2 开标、评标时出现以下情况之一的，将废标：

(1) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

(3) 因重大变故，采购任务取消的。

24.3 废标后，采购人将通过指定的网站进行公告。

## 25、评标过程的保密性



25.1 从开标至签订合同止，凡是与标书审查、澄清、评价、比较以及定标等有关的评审情况，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

25.2 在评标过程中，投标人及其他人员不得向评标委员会成员施加任何影响。保证评标在严格保密的情况下进行。

## 七、定标和授予合同

### 26、定标方式

26.1 采购人将在收到评标委员会提交的评标报告后五个工作日内，按照评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，并在指定的媒介进行公告。

26.2 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

### 27、签订合同

27.1 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（具体时限本文件有约定的，按约定执行），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

27.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

27.3 中标通知书发出后，采购人无正当理由不与中标供应商签订采购合同的，将依据相关规定给予处理。

27.4 采购人与成交人签订合同后，应自合同签订之日起2个工作日内，将合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外；并自合同签订之日起七个工作日内，将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

### 28、履约担保

28.1 中标人在签订合同前必须按招标文件的规定，及时、足额向采购人交纳履约保证金。

28.2 履约保证金是督促中标人按时、按质、按量履行合同的一个经济制约手段。当采购人因中标人违约而造成损失时，可在无须征得中标人同意的情况下首先从其所交纳的履约保证金中获取相应的补偿。

28.3 政府采购货物和服务项目履约保证金最高缴纳比例不超过合同金额的 2.5%。

## 八、质疑与投诉

### 29、质疑

29.1 参与本项目采购活动的供应商（即提交了投标文件的供应商）对中标结果提出质疑的，最迟可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2 参与本项目采购活动的供应商（即提交了投标文件的供应商）认为采购过程使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.3 质疑函的内容应包括《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第十二条规定的内容。

29.4 采购人或代理机构在收到供应商的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，退回供应商；如符合要求，则在收到书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出书面答复。

29.5 供应商对同一环节的质疑，应在法定质疑期内一次性提出，采购人或代理机构不再接受同一供应商针对同一环节提出的再次质疑。

### 30、投诉

30.1 质疑供应商对采购人或代理机构的答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门进行投诉。

## 九、投标人须知的补充与修改

(如有)

### 31、未尽事宜

如以上投标人须知不能满足项目的要求，可以增加投标人须知补充事项。投标人除认真阅读投标人须知外还必须认真阅读本补充事项，如投标人须知与本补充事项有抵触，以本补充事项为准。

## 第六章 采购合同（货物类供参考）

项目编号：

### 一、合同条款前附表

序号	内 容
1	付款人： 埇桥区应急管理局、砀山县应急管理局、萧县应急管理局、 灵璧县应急管理局、泗县应急管理局
2	预付款比例： 50%
3	付款条件（二包）： ①合同签订后支付合同款的 50%预付款（供应商提供预付款保函或其他担保措施，合同、担保措施生效后 5 个工作日内）； ②装备到货后支付至合同款的 90%； ③项目验收合格后支付至合同款的 100% 。
4	履约保证金： 中标供应商在签订合同时应提交合同总价 2__%的履约保证金。 履约保证金形式： 转账、电汇、保函、保险等。
5	政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金以及其他没有法律依据的保证金。（《安徽省财政厅关于进一步优化营商环境的通知》皖财购[2022]556 号）

## 二、合同条款

### 1、定义

1.1 本合同中的下列术语应解释为：

(1) “合同”系指采购人、中标供应商双方签署的、合同格式中载明的采购人、中标供应商双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据合同规定，中标供应商在完全履行合同义务后采购人应支付给中标供应商的价格。

(3) “货物”系指中标供应商根据合同规定须向采购人提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

(4) “服务”系指根据合同规定中标供应商承担与供货有关的辅助服务，包括运输、保险以及其它的服务和安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务等。

### 2、技术规格

2.1 中标供应商所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

### 3、知识产权

3.1 中标供应商应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等知识产权方面的起诉。

### 4、包装要求

4.1 除合同另有规定外，中标供应商供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标供应商承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

## 5、装运条件

5.1 中标供应商负责安排运输，运输费由中标供应商承担。

5.2 运输部门出具运单日期应视为货物交货日期。

5.3 中标供应商装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，中标供应商应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。

## 6、支付

6.1 本合同以人民币付款。

6.2 中标供应商应按照双方签订的合同规定交货。交货后中标供应商应向采购人提供下列单据，采购人按合同规定审核后签署验收单：

- (1) 运输部门出具的有关收据；
- (2) 发票；
- (3) 制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；
- (4) 装箱单；
- (5) 验收证书。

6.3 项目验收合格后，由                    一次性付清全部款项。

6.4 政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金以及其他没有法律依据的保证金。（《安徽省财政厅关于进一步优化营商环境的通知》皖财购[2022]556号）

## 7、技术资料

7.1 中标供应商在交货时，应附上每台设备和仪器的中文技术资料一套，如样本、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册或示意图。

## 8、质量保证

8.1 中标供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的正品。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有

满意的性能。在货物最终验收后卖方承诺的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由中标供应商负担。

8.2 根据当地商检局或有关部门检验结果或者在质量保证期内，如货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面形式向中标供应商提出本保证下的索赔。

8.3 免费质保期内，中标人应在接到招标人通知十二小时内到场保修（或），以排除故障，使设备或软件完全恢复正常使用。免费质保期结束后，中标人仍应对该系统提供及时、良好、完整地维护维修服务。设备或软件由于其本身的设计缺陷或设备材料质量问题造成的任何故障或损坏，中标人必须及时维修或更换，一切费用由中标人承担。

8.4 如果中标供应商在收到通知后七天后没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标供应商承担。

## **9、检验**

9.1 在发货前，中标供应商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。中标供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

9.2 如果货物的质量和规格与合同不符，或在第8条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，采购人应报请当地有关部门进行检验，并有权凭检验证书向中标供应商提出索赔。

## **10、索赔**

10.1 根据当地有关部门出具的检验证书向中标供应商提出索赔。

10.2 根据合同第8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果中标供应商对采购人提出

的索赔和差异负有责任，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

(1) 中标供应商同意退货，并用合同中规定的同种货币将货款退还给采购人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需的其他必要费用。

(2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及采购人所遭受损失的数额，经买卖双方商定同意降低货物的价格。

(3) 用符合规定要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，中标供应商应承担一切费用和风险并负担采购人所遭受的一切直接费用。同时，中标供应商应按合同第 8 条规定，对更换件相应延长质量保证期。

10.3 如果在采购人发出索赔通知后 20 天内，中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受，如中标供应商未能在采购人提出索赔通知后 20 天内或采购人同意的更长时间内，按照本合同第 10.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，采购人将从中标供应商提交的履约保证金中扣除索赔金额。

## 11、迟交货

11.1 中标供应商应按照“货物需求一览表”中规定的交货期交货，并交付采购人验收使用。

11.2 如果中标供应商拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约金和/或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果中标供应商遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同。

## 12、违约条款

12.1 除合同第 13 条规定外，如果中标供应商没有按照规定的时间交货和提供服务，供应商将



缴纳违约金。违约金将从货款中扣除，违约金应按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，采购人应考虑终止合同。

12.2 除合同第 13 条规定外，因采购人原因导致延期返还履约保证金、延期支付合同款项，变更、中止或终止政府采购合同的，因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人应与供应商充分协商，按照货物或提供服务合同价 0.5 % 给予合理赔偿或者补偿。

### 13、不可抗力

13.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非采购人、中标供应商责任造成的爆炸、火灾以及当地气象部门核定的五十年一遇的恶劣天气、地震等。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真、电报通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续 120 天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

### 14、税费

14.1 中国政府根据现行税法对采购人征收的、与本合同有关的一切税费，均由采购人负担。

14.2 中国政府根据现行税法对中标供应商征收的、与本合同有关的一切税费，均由中标供应商负担。

### 15、履约保证金

15.1 中标供应商应在签订合同的同时，通过 CA 登记的基本账户，提供相当于合同总价 2 % 的履约保证金。

15.2 如中标供应商未能履行其合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

### 16、仲裁

16.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商的办法

进行解决。如从协商开始 60 天内仍不能解决，双方应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门仍得不到解决，则应向宿州仲裁委员会申请仲裁。

16.2 在仲裁和诉讼期间，合同应继续履行。

## **17、违约终止合同**

17.1 在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可向中标供应商发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1) 如果中标供应商未能按合同规定的期限或采购人同意延长的限期内提供部分或全部货物；

(2) 中标供应商在收到采购人发出的违约通知后 20 天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

(3) 如果中标供应商未能履行合同规定的其他义务。

17.2 在采购人根据上述第 17.1 条规定，终止了全部或部分合同后，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物，中标供应商应对采购人购买类似货物所超出的费用部分负责，并继续执行合同中未终止部分。

## **18、破产终止合同**

18.1 如果中标供应商破产或无清偿能力时，采购人可在任何时候以书面形式通知中标供应商终止合同，终止该合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

## **19、转让**

19.1 除采购人事先书面同意外，中标供应商不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

## **20、验收**

20.1 采购人依法组织履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。采购人委托采购代理机构进行履约验收的，应当对验收结果进行书

面确认。

20.2 采购人或其委托的采购代理机构应当根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。

20.3 对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

20.4 采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。履约验收的各项资料应当存档备查。

20.5 验收合格的项目，采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人应当依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## **21、合同生效及其它**

21.1 合同应在买卖双方和采购代理机构、交易中心签字、盖章，并在中标供应商交纳履约保证金后即开始生效。

21.2 本合同一式四份，以中文书就，采购人、中标供应商、采购代理机构各执一份，送政府采购管理机构留存一份。

21.3 如需修改或补充合同内容，应经双方协商签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合

同不可分割的一部分。

### 三、合同格式

采 购 人（甲方）： \_\_\_\_\_

中标供应商（乙方）： \_\_\_\_\_

采购代理机构： \_\_\_\_\_

甲方通过 \_\_\_\_\_ 组织的招标投标活动，决定将本项目采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，甲乙双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

#### 1、 合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1) 合同条款及前附表；
- (2) 中标供应商提交的投标书和投标报价表；
- (3) 中标通知书。

#### 2. 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

#### 3. 货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“货物服务报价表”。

#### 4. 合同金额

合同总金额为（人民币） \_\_\_\_\_ 万元。

大写： \_\_\_\_\_。

#### 5. 付款条件



#### 四、合同特殊条款

1、项目统采分签，中标人与采购人签订总合同（本合同）后，再与各县区（埇桥区、灵璧县、泗县、萧县、砀山县）应急管理局、分签订采购合同。

## 第七章 投标文件格式

### 投标书格式

项目名称:

项目编号:

所投包号:

# 投 标 书

投 标 人： (签章)  
年 月 日

# 一、投标函

(采购人名称)：

1、根据贵方(项目编号) 招标公告，我们决定参加贵方组织的(项目名称) 的招标采购活动。我方授权(姓名和职务) 代表我方(投标人全称) 全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，总投标价为人民币(大写)\_\_\_\_\_。(¥\_\_\_\_\_元)

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后\_\_\_\_\_日内完成项目的施工、安装、调试，并交付采购人验收、使用。

4、我方同意按照招标文件的要求，向贵方提交金额为人民币(大写)\_\_\_\_\_的投标保证金。并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标书或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还该投标保证金的权利。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方提供以下开户行、账号，供结算货款(如果成交)：

户名(全称)：

开户行：

账号(请填写完整)：

投 标 人：\_\_\_\_\_ (签章)

法定代表人(签章)：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

网址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_



## 二、开标一览表

标题	内容
项目名称	
项目编号	
供应商（签章）	
法定代表人（签章）或 被授权人（签字）	
投标总报价（人民币大写）	万圆
投标总报价（人民币小写）	万元

### 三、货物服务分项报价表（货物类）

序号	货物服务名称与型号	品牌	制造或服务最终提供商	单位	单价（元）	数量	总价（元）	备注
<b>合计</b>								

注：1. 本表应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、数量、单价（含投标产品所产生的采购、运输、人工、安装、售后、税费等）、总价等内容，其合计价格应与开标一览表中的投标总报价保持一致。

2. 请对核心产品分别注明供应商是否是小、微企业。



## 五、商务要求响应情况表

序号	招标文件要求	投标人填写	偏离及影响
		响应情况	

注：

- 1、投标人需如实填写本表，详细列明“响应情况”、“偏离及影响”，不得以“同左”或“同上”形式填写，不得出现通过改动招标文件的技术参数而使自己的产品满足要求的情况。
- 2、如果投标人没有按前述要求去做，在项目评审中将可能被认为是未对招标文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。
- 3、本表需按招标文件“第三章第二大项”中的顺序填写。

## 六、本项目实施方案

(一) 投标人或投标产品制造商简介

(不超过 1000 字)

(二) 本项目详细实施方案、售后方案等

(详细说明)

## 七、中小企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填

## 七、资格证明文件格式

项目名称：

项目编号：

所投包号：

# 资 格 证 明 文 件

投 标 人： (签章)  
年 月 日

投标人必须提供下列合格性文件:

一、营业执照

二、税务登记证

三、法定代表人授权委托书

(采购人名称):

本人\_\_\_\_\_ (姓名) \_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_ (投标人名称) \_\_\_\_\_的法定代表人, 现委托  
(姓名、职务) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清、说明、补正、提  
交、撤回、修改\_\_\_\_\_ (项目名称、项目编号) \_\_\_\_\_投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律  
后果由我方承担。

委托期限: \_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

法定代表人签章: \_\_\_\_\_

身份证号码: \_\_\_\_\_

代理人(被授权人): \_\_\_\_\_

身份证号码: \_\_\_\_\_

投标人名称: \_\_\_\_\_ (签章)

日 期: \_\_\_\_\_

(提供投标人法定代表人、被授权代表人身份证正反面扫描件)

被授权代表人身份证正面电子扫描件	被授权代表人身份证反面电子扫描件
------------------	------------------



法定代表人身份证正面电子扫描件	法定代表人身份证反面电子扫描件
-----------------	-----------------

#### 四、法定代表人身份证明书

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

投标人纳税人识别号：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：\_\_\_\_\_（签章）

年 月 日

## 五、财务状况

(投标人自行出具财务状况声明函并加盖投标人公章，格式自拟)

## 六、依法缴纳税收

（投标人自行出具依法缴纳税收的声明函并加盖投标人公章，格式自拟）

## 七、依法缴纳社会保障资金

(投标人自行出具依法缴纳社会保障资金的声明函并加盖投标人公章，格式自拟)

## 八、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力

(投标人自行出具具备履行合同所必须的设备和专业技术能力声明函并加盖投标人公章，格式自拟)

## 九、书面声明

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录或因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限已届满的书面声明（投标人自行出具并加盖投标人公章，格式自拟）

## 十、招标文件规定的其他材料